

---

**Załącznik nr 1**

**Wałcz, dn. 05.05.2020 r.**

**1. Stan aktualny**

Obecnie w serwerowni znajduje się jedna sztuka UPS SINLINE XL 19'' 3U, który zabezpiecza serwery zbierające dane z dwóch kotłowni rejonowych w Wałczu.

**2. Zakres modernizacji**

Celem modernizacji jest zapewnienie lepszego zabezpieczenia firmy przed utratą chwilowego zasilania w biurcu ZEC w Wałczu. Zakup zestawu składającego się z UPSa RACK 19'' o mocy minimalnej 10kVA oraz dodatkowego modułu baterii RACK 19'' minimum 10kVA wraz z listwą zasilającą RACK 1U 19'' C20 umożliwi zabezpieczenie przed utratą zasilania wszystkich urządzeń znajdujących się w naszej serwerowni tj.:

- switche sieciowe,
- bramkę telefoniczną,
- serwery.

Zestaw UPS powinien odpowiadać parametrom:

- typ: online z czystą sinusoidą na wyjściu,
- możliwość rozbudowy o kolejne battery packi,
- możliwość wymiany baterii bez wyłączenia UPS,
- posiadać wbudowane zabezpieczenia: